



Vandprøver før og efter dosering med Anolyte.

ANALYSE	Resultat før	Resultat efter
60239 Coliforme bact.	17.000/100 ml	<1/100 ml
61018 E.Coli	4.600/100 ml	<1/100 ml
60857 kimtal v. 22° C	67.000/cfu/ml	<1/ cfu/ml
60858 Kimtal v. 37° C	23.000/cfu/ml	<1 /cfu/ml
60048 Jern	0,000 mg/L	0.000 mg/L
60494 Calcium	000 mg/L	000 mg/L
60496 Magnesium	0000 mg/L	0000 mg/L
60141 Hårdhed, total	000 dH	000 dH

De originale rapporter på vandprøverne fra laboratoriet Eurofins kan forevises.